



Case – forstærkning af tagkonstruktion, Christiansminde

Bygherre: Forsvaret
Ingeniør: NemIngeniør
Entreprenør: NÅR

Forstærkning og stabilisering af eks. spærkonstruktion på Christiansminde i Jægerspris. Christiansmindevej 2-4 i Jægerspris anvendes af Forsvaret som uddannelsescenter. Ejendommen har haft brug for en udskiftning af eksisterende tagkonstruktion. Ifm. blotlæggelse af den eksisterende spærkonstruktion, viste det sig at den eksisterende konstruktion uden de asbestramte tagplader ikke var tilstrækkelig stabil, manglede afstivning og var underdimensioneret.

Nemingeniør har varetaget en registrering og gennemgang af eks. konstruktioner i samarbejde med bygherre og entreprenør. Ejendommens to identiske tagkonstruktioner er efterfølgende blevet 3D-modelleret og beregnet for lokale forstærkninger og afstivninger der passer ind i entreprenørens arbejde samt bygningens udtryk. Nemingeniør har leveret det samlede statiske projekt og konstruktionstegninger og arbejder i tæt dialog med entreprenør for udførelse af projektet.